



PROJETO ELABORADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO IDENTIFICADO NA CONDIÇÃO DE AUTOR, PASSANDO A SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, ASSUMINDO TODAS AS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS, LEGAIS E ECONÔMICAS, SEM QUALQUER QUE SEJA A REPRODUÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO, ACRESCITA FOMATORES LEGAIS.



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO  
ESC.: 1/150



PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO  
ESC.: 1/150

LEGENDAS:

EXTINTORES

- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO<sub>2</sub>

REDE DE HIDRANTES

- HIDRANTE PREDIAL SIMPLES
- ABRIGO PARA MANGUEIRAS COM: REGISTRO GLOBO ANGULAR, ADAPTADOR, MANGUEIRAS, ESGUICHO E CHAVE DE MANGUEIRA
- REGISTRO DE REGALQUE
- TUBULAÇÃO E CONEXÕES DA REDE DE HIDRANTES (REALISTA)

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, INSTALADA ENTRE 1.80m e 2.20m, MONTADO SOBRE CAIXA 4X2, LIGADA A CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO AUTÔNOMA, PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 10w, PONTO 220V, INSTALADA ENTRE 1.80m e 2.20m
- CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - POTÊNCIA INDICADA MEMORIAL
- BATERIA DA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- PLACA INDICATIVA DE DIREÇÃO (DIREITA / ESQUERDA) FOTOLUMINESCENTE
- PLACA INDICATIVA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE

DETECÇÃO E ALARME

- ACIONADOR MANUAL DE ALARME A 1.40m, MONTADO SOBRE CAIXA 4X2
- SIRENE ELETRÔNICA A 2.10m MONTADA SOBRE CAIXA 4X2
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- CONDULITE NA TUBULAÇÃO DE DETECÇÃO
- ELETRODUTO Ø 3/4"

SPRINKLER

- BICO DE SPRINKLER T=68°C, NO FORRO
- TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, EM FERRO GALVANIZADO Ø INDICADO EM PLANTA

SPDA

- CABEAMENTO

13/09/2021	00	EMIÇÃO INICIAL
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO E URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17805-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO - ALFREDO JOSÉ MATIAS CAMPELO - CREA 17.886-D PE


EXECUÇÃO DA OBRA:

**MPPE**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
Rua Amador de Oliveira, 100 - 1º andar - Recife/PE  
CEP: 50.000-000  
e-mail: rgj@mppe.pe.gov.br

**projeto de incêndio**  
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE  
CEP: 50.000-000  
e-mail: rgj@mppe.pe.gov.br

**RBF**  
EMPENHAMENTOS

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO E 1º PAVIMENTO

CONTEÚDO	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, IV, 107, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GAUJÃO DA CTJ).
EQUIPE	 <b>Campelo</b> Engenharia & Arquitetura
DATA	SETEMBRO/21
ESCALA NUMÉRICA	INDICADA
PRANCHA	02/08