

PROJETO ELABORADO POR RESPONSÁVEL TÉCNICO IDENTIFICADO NA CONDIÇÃO DE AUTOR PASSANDO POR TODAS AS ETAPAS DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, IV, 307, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO LAUDO DA C.T.U.).
SENDO QUALQUER QUE SEJA A REPRODUÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO, ACRIE TANTO MATERIAIS LEGAIS.



PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA
ESC.: 1/150

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC.: 1/1500

LEGENDAS:

EXTINTORES

- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO₂

REDE DE HIDRANTES

- HIDRANTE PREDIAL SIMPLES
- ABRIGO PARA MANGUEIRAS COM: REGISTRO GLOBO ANGULAR, ADAPTADOR, MANGUEIRAS, ESGUICHO E CHAVE DE MANGUEIRA
- REGISTRO DE RECALQUE
- TUBULAÇÃO E CONEXÕES DA REDE DE HIDRANTES (REALISTA)

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, INSTALADA ENTRE 1.80m e 2.20m, MONTADO SOBRE CAIXA 4X2, LIGADA A CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO AUTÔNOMA, PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 10w, PONTO 220V, INSTALADA ENTRE 1.80m e 2.20m
- CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - POTÊNCIA INDICADA MEMORIAL
- BATERIA DA CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- PLACA INDICATIVA DE DIREÇÃO (DIREITA / ESQUERDA) FOTOLUMINESCENTE
- PLACA INDICATIVA DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE

DETECÇÃO E ALARME

- ACIONADOR MANUAL DE ALARME A 1.40m, MONTADO SOBRE CAIXA 4X2
- SIRENE ELETRÔNICA A 2.10m MONTADA SOBRE CAIXA 4X2
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- CONDULITE NA TUBULAÇÃO DE DETECÇÃO
- ELETRODUTO Ø 3/4"

SPRINKLER

- BICO DE SPRINKLER T=68°C, NO FORRO
- TUBULAÇÃO DE SPRINKLER, EM FERRO GALVANIZADO Ø INDICADO EM PLANTA

SPDA

- CABEAMENTO

NOTAS:

- AS ESCADAS SERÃO DOTADAS DE CORRIMÕES COM ALTURA DE 0.75m E 0.85m;
- OS GUARDA-CORPOS EXISTENTES TERÃO ALTURA DE 1.10m;
- INDEPENDENTEMENTE DO FABRICANTE, AS PCF TERÃO VÃO LUZ MÍNIMO DE 0.90m NAS ÁREAS DE DESCARGA E VÃO LUZ MÍNIMO DE 0.80m NAS DEMAIS ÁREAS.

ÁREA ESTIMADA:

TERRENO 14.775,43m²

TOTAL DE CONSTRUÇÃO 16.809,69m²

TÉRREO (Cooperativo)	1.740,92m²
TÉRREO (Serviços)	203,63m²
1º PAVIMENTO (Estacionamento)	2.166,87m²
2º PAVIMENTO (Estacionamento)	2.166,87m²
3º PAVIMENTO (Estacionamento)	2.166,87m²
4º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
5º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
6º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
7º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
8º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
9º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
10º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
11º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
12º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
13º PAVIMENTO (Cooperativo)	749,05m²
COBERTURA	764,45m²
COBERTA	109,58m²

13/09/2021	00	EMIÇÃO INICIAL
DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO E URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO DE SEG. DO TRABALHO - ALFREDO JOSÉ MATIAS CAMPELO - CREA 17.886 D PE

EXECUÇÃO DA OBRA:

**MPPE**
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3445-5341 - Cel: (81) 33667-0005
e-mail: /tdempredimentos@tdempredimentos.com.br


projeto de incêndio
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE
Fone/Fax: (81) 3445-5341 - Cel: (81) 33667-0005
e-mail: /tdempredimentos@tdempredimentos.com.br

**REDF**
EMPENHAMENTOS

PLANTA DE SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E COBERTA

CONTEÚDO

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, IV, 307, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO LAUDO DA C.T.U.).

EQUIPE	DATA	ESCALA NUMÉRICA	FRANCHA
	SETEMBRO/21	INDICADA	01/08