



1 PLANTA BAIXA TÉRREO - CE  
ESCALA \_\_\_\_ 1/100

LEGENDA:

- ▬ Ponto de Lógica simples Cat. 6 Conector RJ 45 - a 0,30m do piso
- ▬ Ponto de Lógica simples Cat. 6 Conector RJ 45 - a 1,10m do piso
- RJ 45(2) ▬ Ponto de Lógica dupla Cat. 6 Conector RJ 45 - a 0,30m do piso
- RJ 45(2) ▬ Ponto de Lógica dupla Cat. 6 Conector RJ 45 - a 1,10m do piso



Ponto de Lógica dupla Cat. 6 Conector RJ 45 - no piso



Ponto de descida embutido com eletroduto de PVC Rígido



Ponto de acesso wireless. ref. ubiquiti uap-ac-lr-br ou similar. Fixação no forro do ambiente.



Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto de 60x60cm.

Eletrocalhas passando pelo forro

Eletrodutos passando pelo forro

Eletroduto passando na altura de h=0,30m do piso ou indicada.

NOTAS:

- 1 - Eletrodutos não cotados considerar sendo de  $\phi 1"$ .
- 2 - Eletrocalhas não cotadas considerar sendo 100x50mm com tampa.
- 3 - O cabeamento será com cabo utp 4 pares categoria 6.
- 4 - Na área externa utilizar cabo óptico totalmente seco com proteção metálica contra roedores (CFOA-ARE TS).
- 6 - Cabos de Fibra óptica na área interna/externa do Data Center Galpão para o Rack Térreo.
  1. Cabo Monomodo - 6F - 5,6 Mm - Furukawa ou similar.
  2. Cabo Multimodo - 6F - 62,5mm Cfoa-Mm-Ard G06 Furukawa ou similar.
- 7- Cabo Fibra óptica Multimodo 4P - para pontos de lógica das Guaritas e Cancelas.

OBS: O cabo de fibra óptica deve ser de 02 pares(04 fios) e se o cabo possuir mais de 500m, incluindo folgas, utilizar cabos do tipo monocomando.

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCIULO NEVES PIRES GALVÃO - CREA 27.524-D/PE

EXECUÇÃO DA OBRA:



**MPPE**  
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO  
DEPARTAMENTO MINISTÉRIAL DE INFRAESTRUTURA  
Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE  
Fone/Fax: (81) 3445.5341 - Cel.(81) 9.9667.0055  
e-mail: rbfempreendimentos@rbfempreendimentos.com.br

**projeto de CE**

**REEMPREENHIMENTOS**

PLANTA BAIXA - TÉRREO

CONTEÚDO  
PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU).

EQUIPE	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
	SETEMBRO/21	1/100	02/10