



PAVIMENTO TÉRREO - SALA COLEGIADO / OUVIDORIA / PROTOCOLO/ ADMINISTRAÇÃO / AMSI / ATENDIMENTO MÉDICO / RESTAURANTE

LEGENDA DAS INDICAÇÕES:

TUBO DE DRENOS DE SPLITS HI-WALL DO PAVIMENTO SUPERIOR

TUBO DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO ÁREA, FIXADA NA LAJE

TUBO DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO ENTERRADA

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO VERTICAL

LEGENDA DA TUBULAÇÃO

UNIDADE TIPO KASSETE, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO DRENO

UNIDADE TIPO HI-WALL, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO DRENO

DETALHE TIPO DA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO TETO

Ø25mm	=	0,80m
Ø32mm	=	0,80m
Ø40mm	=	1,00m
Ø50mm	=	1,20m
Ø63mm	=	1,30m
Ø75mm	=	1,50m

DETALHE DRENO HI-WALL

DETALHE DRENO CASSETE

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU A17905-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCILIO NEVES PIRES GALVÃO - CREA - 027.524 - DIPE

EXECUÇÃO DA OBRA:

MPPE

Projeto drenos da climatização

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

GOVERNADOR: ROBERTO CAMPOS

Rua Bernardo Guimarães, nº 142, Santo Amaro, Recife/PE

Fone/Fax: (81) 3445.5341, Cel: (81) 33.667.0005

e-mail: [refemprandimentos@semprandimentos.com.br](mailto:refemprendimentos@semprandimentos.com.br)

REFE

EMPREENHIMENTOS

PLANTA BAIXA TÉRREO

CONTEÚDO
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU).

EQUIPE	DATA SETEMBRO/21	ESCALA NUMÉRICA 1/100	PRANCHA 02/07
--------	---------------------	--------------------------	------------------