



9º PAVIMENTO SECRETARIA GERAL



10º PAVIMENTO NGP - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS



11º PAVIMENTO NGAF - NÚCLEO DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


LEGENDA DAS INDICAÇÕES:

- TUBO DE DRENOS DE SPLITS HI-WALL DO PAVIMENTO SUPERIOR
- TUBO DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO ÁREA, FIXADA NA LAJE
- TUBO DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO ENTERRADA
- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO VERTICAL

LEGENDA DA TUBULAÇÃO

- UNIDADE TIPO CASSETE, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO DRENO
- UNIDADE TIPO HI-WALL, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DO DRENO


DETALHE TIPO DA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO TETO




DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PONTOS DE FIXAÇÃO POR Ø

- Ø25mm = 0,80m
- Ø32mm = 0,80m
- Ø40mm = 1,00m
- Ø50mm = 1,20m
- Ø63mm = 1,30m
- Ø75mm = 1,50m

DETALHE DRENO HI-WALL



DETALHE DRENO CASSETE



DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO

PROPRIETÁRIO: MPPE / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA-PGJ - CNPJ: 24.417.065/0001-03

AUTORIA DO PROJETO: ARQUITETO e URBANISTA - ALTEMAR ROBERTO BARBOSA FREITAS - CAU 117505-1

AUTORIA DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL - LUCILIO NEVES PIRES GALVÃO - CREA - 027.524 - D-PE

EXECUÇÃO DA OBRA:

**MPPE** Projeto drenos da climatização

**REEF** EMPREENDIMENTOS

PLANTAS BAIXA - 9º, 10º E 11º PAVIMENTO

CONTEÚDO	DATA	ESCALA NUMÉRICA	PRANCHA
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO CORPORATIVO, PARA OCUPAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO, EM TERRENO SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, SANTO AMARO, Nº 207, RECIFE - PE (TERRENO ANEXO AO GALPÃO DA CTU).	SETEMBRO/21	1/100	06/07
EQUIPE			