



QDES - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMERGÊNCIA 9º PAVIMENTO																	
CIRCUITO	ESQUEMA	TENSÃO (V)	LOCALIZAÇÃO	ILUMINAÇÃO			TOMADAS		EVAPORADORA (V/9,006kW)	POTENCIA TOTAL (w)	CORRENTE NOMINAL (A)	CAP. DISJ (A)	FIO (MM²)	FASES			
				2 X18w	2X11w	EMERGÊNCIA 10w	100w	200w						R	S	T	
1	F+N+T	220V	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PCI			7				70	0,32	10	1,5	R	70		
2	F+N+T	220V	TOMADAS DO RACK DE LÓGICA					4		800	3,64	16	2,5	S		800	
3	F+N+T	220V	TOMADAS DO RACK DE CFV					4		400	1,82	16	2,5	R	400		
4	F+N+T	220V	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO E SALA DE F	4	44					1112	5,05	16	1,5	T			1112
5	F+N+T	220V	TOMADAS SALA TÉCNICA					8		800	3,64	16	2,5	R	800		
6	F+N+T	220V	EVAPORADORA						1	60	0,27	16	2,5	S		60	
7			RESERVA							0							
TOTAL				4	44	7	12	4	1	3.242,00	14,74	16,00	-		1.270,00	860,00	1.112,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO 3º PAV CLIMATIZAÇÃO														
EVAPORADORAS							POTENCI A TOTAL (W)	CORENTE NOMINAL (A)	CAP DISJ. (A)	FIO (MM²)	FASES			
CRUITOS	EY01(0,029K)	EY03(0,029K)	EY04(0,036 K)	EY5 (0,04K)	EY9 (0,08K)	EY11(0,548K)W					R	S	T	
1		1					29	0,13	16	2,5	29			
2			1				36	0,16	16	2,5			36	
3		1					29	0,13	16	2,5			29	
4		1					29	0,13	16	2,5	29			
5		1					29	0,13	16	2,5	29			
6		1					29	0,13	16	2,5			29	
7							29	0,13	16	2,5	29			
8		1					29	0,13	16	2,5			29	
9		1					29	0,13	16	2,5			29	
10		1					29	0,13	16	2,5	29			
11		1					29	0,13	16	2,5	29			
12		1					29	0,13	16	2,5			29	
13		1					29	0,13	16	2,5	29			
14		1					29	0,13	16	2,5			29	
15		1					29	0,13	16	2,5			29	
16		1					43	0,20	16	2,5	43			
17		1					29	0,13	16	2,5		29		
18						1	548	2,49	16	2,5		548		
19					1		60	0,27	16	2,5			60	
20					1		60	0,27	16	2,5	60			
21		1					29	0,13	16	2,5			29	
22		1					29	0,13	16	2,5	29			
23		1					43	0,20	16	2,5			43	
24		1					29	0,13	16	2,5			29	
25		1					29	0,13	16	2,5	29			
26		1					29	0,13	16	2,5			29	
27							29	0,13	16	2,5			29	
28			1				36	0,16	16	2,5	36			
29		1					29	0,13	16	2,5	29			
30		1					29	0,13	16	2,5			29	
31		1					29	0,13	16	2,5	29			
32		1					29	0,13	16	2,5			29	
33		1					29	0,13	16	2,5			29	
34		1					29	0,13	16	2,5	29			
35							29	0,13	16	2,5			29	
36		1					29	0,13	16	2,5	29			
37			1				36	0,16	16	2,5			36	
1) RESERVA							0	0,00	16	2,5			0	
TOTAL	2	29	3	0	2	1	1703,00	7,74		-	545,00	577,00	581,00	